



OPIS ETYKIETY WODY

średnica z.w.
średnica c.w.
średnica cyrkulacji

Grubość izolacji dla przewodów cwu

Wymiar [mm]	Grubość izolacji [mm]
PP Ø20	20
PP Ø25	20
PP Ø32	20
PP Ø40	30

Instalacje zimnej wody zaizolować termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem rosenia otuliną o grubości 9mm.

Srednice podejść pod przybory

Rodzaj przyboru	Zimna woda PP-R PN10	Ciepła woda PP Stabi PN20
Umywalka	Ø20	Ø16
Miska ustępowa	Ø20	—
Zlewozmywak	Ø20	Ø16
Zawór czerpalny	Ø20	—

- LEGENDA
- um - bateria umywalkowa
 - zl - bateria zlewozmywakowa
 - pt - zawór kątowy płuczki ustępowej
 - z.c. - zawór czerpalny
 - mdz - myjnia dezynfektor
 - woda zimna
 - woda ciepła
 - woda ciepła cyrkulacyjna

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
 2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego.
 4. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
 3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
- UWAGA:
Nie wyklucza się innego prowadzenia instalacji wod-kan, po konsultacji z projektantem. Dokładne trasy zostaną ustalone po zdemontowaniu istniejących ścian, przegród i otworzeniu szachtów instalacyjnych.

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax: 0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji:	91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej										
adres inwestycji:	dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;										
projektant:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:									
projektant:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:									
temat rysunku:	schemat instalacji wody użytkowej										
branża:	sanitarna	data:	listopad 2018	stadium:	PW	rewizja:	02	skala:	-	nr rys.:	S-10