

PROJEKT:	91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej;		
ADRES:	dz. nr 1/2; AM-12; obręb ew. 0013 Gaj; jednostka ewidencyjna 026401_1; ul. R. Weigla; Miasto Wrocław; woj. dolnośląskie; powiat wrocławski; gmina Wrocław;		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XI;		
INWESTOR:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Kompleks Wojskowy 2857; ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław;		
BRANŻA:	Karta pomieszczeń	egz. nr	1
STADIUM:	Projekt wykonawczy	DATA OPRACOWANIA:	15.11.2018
GLÓWNY PROJEKTANT: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA;	podpis:	

KARTA POMIESZCZEŃ:

NUMER POMIESZCZENIA:

-1.01. KLATKA SCHODOWA K8;
powierzchnia użytkowa

27,2 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 2szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt..
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

-1.01. KLATKA SCHODOWA K9;
powierzchnia użytkowa

5,1 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.

5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejącą instalację obudować płytami Fermacell.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 1szt
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt.. Ręczny przycisk oddymiania np. RT 45 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

-1.02. POMIESZCZENIE UPS - PIWNICA;
powierzchnia użytkowa 10,1 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Istniejąca.
2	Cokół:	Istniejąca.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych, przymykowe. Kolor biały RAL 9003. Stolarka okienna zewnętrzna istniejąca.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejącą instalację obudować płytami Fermacell.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-

13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 2szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 1szt Centralna bateria LP-STAR/4-48/AS UPS 40kVA 15 min. Tablica UPS
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

0.01. WIATROŁAP K8;

powierzchnia użytkowa

17,2 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Istniejąca.
2	Cokół:	Istniejąca.
3	Ściana:	Istniejąca. W miejscach wymiany stolarki farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Istniejąca. W miejscach wymiany stolarki farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, systemowe wycieraczki.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt. Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt. Oprawa awaryjna naścienna mrozooodporna LED: 250lm 4W IP65 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu 1szt.

16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

0.01. KLATKA SCHODOWA K9;

powierzchnia użytkowa

10,5 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przylukowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejącą instalację obudować płytami Fermacell, systemowe wycieraczki, balustrada stal nierdzewna.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 1szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt. Oprawa awaryjna naścienna mrozoodporna LED: 250lm 4W IP65 1szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Moduł wejścia i wyjścia np. BX-OI3 1szt. Centrala oddymiania mechanicznego 1 szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Gniazdo RJ45 n/t np. prod Shrack 1szt Kamera kopułkowa IP 4Mpx Full HD, 3-9mm Mzoom WDR IR 23LED IP 66 1szt
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

0.02. HALL K8;

powierzchnia użytkowa

75,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Istniejąca.
2	Cokół:	Istniejąca.
3	Ściana:	Istniejąca. W miejscach wymiany stolarki farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Istniejąca. W miejscach wymiany stolarki farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, systemowe wycieraczki.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 6szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 2szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 3szt. Oprawa awaryjna nastropowa z optyką asymetryczną, do pionowego oświetlenia o natężeniu 5lx.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 3szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt.. Centrala sygnalizacji pożaru 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Gniazdo RJ45 n/t np. prod Shrack 1szt Kamera kopułkowa IP 4Mpx Full HD, 3-9mm Mzoom WDR IR 23LED IP 66 1szt
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

0.03. KLATKA SCHODOWA K8;

powierzchnia użytkowa

28,7 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, EI60, kolor biały RAL 9003.

6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, balustrada stal nierdzewna.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Ręczny przycisk oddymiania np. RT 45 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

1.01. KLATKA SCHODOWA K8:

powierzchnia użytkowa pom.

28,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, EI60, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, balustrada stal nierdzewna.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt. Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.

14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt..
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

1.01. KLATKA SCHODOWA K9:

powierzchnia użytkowa pom.

10,5 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, EI60, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, balustrada stal nierdzewna.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt.. Ręczny przycisk oddymiania np. RT 45 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Czytnik zbliżeniowy w standardzie Mifare np. Sirius i30 1szt
19	Instalacja przyzywowa:	-

20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

1.02. KOMUNIKACJA:

powierzchnia użytkowa pom. 123,3 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 40 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 120 cm gr. 20 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 250 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrąglenia - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Odbojoporęcz z twardego PCV o szerokości 20 cm np. HRB4C CS POLSKA lub o równoważnych parametrach. Montaż na wysokości 90 cm od poziomu posadzki (górna krawędź). Kolor jasny szary RAL 7047. Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 165 cm i 190 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych. Osłony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, +20°C, 2 grzejniki: Purmo H30/550/1000
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.-520m ³ /h; wyw.- transfer
9	Instalacje wod-kan:	Nie
10	Instalacje ciepłej wody:	Nie
11	Instalacja gazów medycznych:	Strefowy zespół kontrolny gazów dla 3 instalacji + panel alarmująco-monitorujący
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 40W, 4400 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. Zasilacz DALI 11szt. Oprawa do oświetlenia nocnego, montowana w ścianie LED 22W, 1700lm, 4000K IP44. 11szt. Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALI 3szt. Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką asymetryczną do oświetlenia dróg ewakuacyjnych 1W. 4szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 3szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 4szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe n/t 230V/16A w ramce 3szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 10szt. Wskaźnik zadziałania czujki 5szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 2szt. Moduł wejścia i wyjścia np. BX-OI3 2szt. Moduł przekaźnikowy np. BX-REL4 5szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 2szt.
17	Instalacja RTV:	-

18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Kontroler drzwiowy systemu KD np. Orbit-2 6szt, Sterownik sieciowy KD np. iPU-8 1szt. Czytnik zbliżeniowy w standardzie Mifare np. Sirius i30 10szt. Kamera kopułkowa IP 4Mpx Full HD, 3-9mm Mzoom WDR IR 23LED IP 66 2szt. Gniazdo RJ45 n/t np. prod Shrack 2szt. Videodomofon: Moduł komunikacyjny + przełącznik video np. OP-VR4-S 1 szt.
19	Instalacja przyzywowa:	Lampa salowa 3 kolorowa np. 735040 prod. Schima 10szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	2 x kosz na odpady, szafa na bieliznę czystą, 3 x pojemnik na płyn do dezynfekcji.
21	Aparatura medyczna:	2 x wózek do transportu pacjenta, 4 x wózek inwalidzki, 2 x balkonik 4 kołowy, 2 x podpórka 2 kołowa, podpórka.

1.03. ŁAZIENKA:

powierzchnia użytkowa pom. 5,3 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 20 mm szczelny np. ECOPHON LABOTEC AIR lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	-
7	Ogrzewanie:	Tak, +24°C, 1 grzejnik: Purmo drabinka łazienkowa H1130/100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.-transfer; wyw.- transfer-200m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 WC, 1 prysznic, 1 MDZ, 1 zawór czerpalny, 1 kratka ściekowa DN50
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 MDZ
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Łącznik podwójny hermetyczny IP44 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Miska ustępowa, umywalka, prysznic, złączka węża, wieszak ścienny, poręcz dla niepełnosprawnych, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpady pojemność 15l, lustro nad umywalką.
21	Aparatura medyczna:	Macerator

1.04. IZOLATKA:powierzchnia użytkowa pom. 18,0 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Płyty PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. ACROVYN BACTERICIDE lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Płyty do pełnej wysokości. Płyty higieniczne, antibakteryjne, bakteriostatyczne, odporne na uderzenia, nieporowate, kolorystyka jednolita, układane na kleju zgodnie z instrukcją montażu i zaleceniami producenta.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 20 mm szczelny np. ECOPHON LABOTEC AIR lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi przesuwne z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 2 grzejniki: Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.-540m ³ /h; wyw.- 245m ³ /h+ transfer łazienka
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Punkt poborów gazów medycznych: O ₂ , VAC, AIR
12	Instalacja co:	rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Kamera kopułkowa IP 4Mpx Full HD, 3-9mm Mzoom WDR IR 23LED IP 66 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 25l, lampa bakteriobójcza, lustro nad umywalką.
21	Aparatura medyczna:	Łóżko bariatryczne, szafka przyłóżkowa, most nadłóżkowy, wysięgnik do kroplówki, kardiomonitor, wózek użytkowy, defibrylator, przenośnik pacjenta, 3 x pompa infuzyjna, stacja dokująca do pomp, fonendoskop, materac.

1.05. ŚLUZA:powierzchnia użytkowa pom. 4,7 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.

2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 20 mm szczelny np. ECOPHON LABOTEC AIR lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 250 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi przesuwne z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Osłony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp. wynikowa
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.-transfer; wyw.- 30m³/h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Przycisk wyjścia np. BT-2D 1szt. Przycisk wyjścia awaryjnego np. APKW 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność, 2x regał magazynowy, lampa bakterioobójcza.
21	Aparatura medyczna:	-

1.06. SALA POOPERACYJNA;

powierzchnia użytkowa pom. 70,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Płyty PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. ACROVYN BACTERICIDE lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Płyty do pełnej wysokości. Płyty higieniczne, antybakteryjne, bakterioobójcze, odporne na uderzenia, nieporowate, kolorystyka jednolita, układane na kleju zgodnie z instrukcją montażu i zaleceniami producenta.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 20 mm szczelny np. ECOPHON LABOTEC AIR lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.

5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi przesuwne z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 6 grzejników: Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – 2550m³/h, wyw.- 2550m³/h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 zlewozmywak
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 zlewozmywak
11	Instalacja gazów medycznych:	4 punkty poboru gazów medycznych: O ₂ , VAC, AIR
12	Instalacja co:	rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 12szt Łącznik podwójny 3szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 2szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 8szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 8szt. Punkt elektryczno-logiczny biurkowy p/t (PELB) 2 szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 4szt. Wskaźnik zadziałania czujki 2szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 4szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Kamera kpułkowa IP 4Mpx Full HD, 3-9mm Mzoom WDR IR 23LED IP 66 5szt. Stanowisko obsługi kamery CCTV 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 4szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod, zlew wraz z szafką pod, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, 2 x fotel do biurka, konsola pielęgnarska, 6 x blat roboczy medyczny z szafką pod i nad blatem, 2 x zestaw komputerowy, telefon stacjonarny, lampa bakteriobójcza, podest.
21	Aparatura medyczna:	4 x łóżko elektryczno - mechaniczne z wagą, 4 x szafka przyłóżkowa, 4 x most nadłóżkowy, 4 x wysięgnik na kroplówki, 8 x parawan, 12 x pompa infuzyjna, 12 x stacja dokująca do pomp, szyny wraz z systemem do podnoszenia pacjentów, wózek reanimacyjny, defibrylator, 4 x kardiomonitor, 4 x fonendoskop, ssak medyczny, materac przeciwoleżynowy, respirator, system do ogrzewania pacjenta.

1.07. GABINET ZABIEGOWY:

powierzchnia użytkowa pom. 23,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Płyty PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. ACROVYN BACTERICIDE lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Płyty do pełnej wysokości. Płyty higieniczne, antibakteryjne, bakteriostatyczne, odporne na uderzenia, nieporowate, kolorystyka jednolita, układane na kleju zgodnie z instrukcją montażu i zaleceniami producenta.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 20 mm szczelny np. ECOPHON LABOTEC AIR lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.

5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi przesuwne z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 2 grzejniki: Purmo H20/550/1200
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – 700m³/h, wyw.- 800m³/h
9	Chłodzenie:	Klimakonwektor ścienny, Q _{CH} = 3,74kW
10	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka , 1 zlewozmywak
11	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka , 1 zlewozmywak
12	Instalacja gazów medycznych:	punkt poboru gazów medycznych: O ₂ , VAC, AIR
13	Instalacja co:	rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
1	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 5szt Łącznik podwójny 3szt.
15	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
16	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 7szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 2 szt.
17	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
18	Instalacja RTV:	-
19	Instalacja sieci słaboprądowych:	Przycisk wyjścia np. BT-2D 1szt. Przycisk wyjścia awaryjnego np. APKW 1szt.
20	Instalacja przyzywowa:	-
21	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod, zlew wraz z szafką pod, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, 5 x blat roboczy medyczny z szafką pod i nad blatem, telefon stacjonarny, lampa bakterioobójcza, podest, biurko, krzesło do biurka, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne.
22	Aparatura medyczna:	Wózek reanimacyjny, defibrylator, kozetka lekarska na kółkach, taboret do kozetki, lampa obserwacyjno - zabiegowa LED sufitowa, lampa obserwacyjno - zabiegowa LED stojąca, fotel do poboru krwi, wózek na płyny, wózek zabiegowy.

1.08. GABINET LEKARSKI / SALA ODPRAW:

powierzchnia użytkowa pom. 20,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Nad blatami roboczymi płytki ceramiczne od wysokości 85 cm do 145 cm według rysunków szczegółowych. Kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm szczelny np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi przesuwne z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.

6	Wykończenie specjalne:	Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych. Osłony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 2 grzejniki: Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – 500m ³ /h, wyw.- 500m ³ /h
9	Chłodzenie	Klimakonwektor ścienny, Q _{CH} = 3,74kW
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 zlewozmywak
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 zlewozmywak
11	Instalacja gazów medycznych:	Punkt poboru gazów medycznych: O ₂ , VAC, AIR
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
1	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 3szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 2 szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Przycisk wyjścia np. BT-2D 1szt. Przycisk wyjścia awaryjnego np. APKW 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod, zlew wraz z szafką pod, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, blat roboczy medyczny z szafką pod i nad blatem, telefon stacjonarny, 4 x zestaw komputerowy, 4 x fotel do biurka, 4 x biurko, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero, regał biurowy.
21	Aparatura medyczna:	-

1.09. GABINET KONSULTACYJNY I USG:

powierzchnia użytkowa pom. 14,1 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm szczelny np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.

		Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik : Purmo H20/550/1200
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – 425m ³ /h, wyw.- 425m ³ /h
9	Chłodzenie	Klimakonwektor ścienny Q _{CH} =3,02 kW
10	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
12	Instalacja gazów medycznych:	Punkt poboru gazów medycznych: O ₂ , VAC, AIR
13	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
14	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
15	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
16	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 2 szt.
17	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
18	Instalacja RTV:	-
19	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
20	Instalacja przyzywowa:	-
21	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci o pojemności, telefon stacjonarny, zestaw komputerowy, 2 x fotel do biurka, 2 x biurko, 2 krzesło, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero,
22	Aparatura medyczna:	Kozetka lekarska, taboret do kozetki, aparat USG.

1.10. DYŻURKA LEKARSKA:

powierzchnia użytkowa pom. 14,1 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Nad blatami roboczymi płytki ceramiczne od wysokości 85 cm do 145 cm według rysunków szczegółowych. Kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm szczelny np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrąglenia - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/900
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – 425m ³ /h, wyw.- 425m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka

10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Łącznik podwójny 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 4szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 3szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Wyświetlacz salowy z przyciskiem przywoławczo kasującym np. art. 846024 prod. Schima
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, 1 x blat roboczy kuchenny z szafką pod i nad blatem, telefon stacjonarny, stół, 2 x krzesło, kanapa zmywalna, stolik okolicznościowy, telewizor, szafka na odzież wierzchnią.
21	Aparatura medyczna:	-

1.11. POKÓJ FIZJOTERAPEUTÓW:

powierzchnia użytkowa pom. 10,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N. Nad blatami roboczymi płytki ceramiczne od wysokości 85 cm do 145 cm według rysunków szczegółowych. Kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm szczelny np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrąglenia - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/1000
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 320m ³ /h, wyw.- 320m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy

13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 43W, 4660 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 3szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 3szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod i nad, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, blat roboczy kuchenny z szafką pod i nad blatem, biurko, fotel do biurka, zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero, kanapa zmywalna, regał biurowy.
21	Aparatura medyczna:	6 x kule łokciowe, 2 x kule pachowe, pozycjoner przeciwoślepy (6 x ochrona pięt, 2 x ochrona głowy), 9 x kliny pod nogę, 2 x rolki do przekładania pacjenta.

1.12. SALA ĆWICZEŃ:

powierzchnia użytkowa pom. 21,0 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 2 grzejniki: Purmo H20/550/1200
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.- 570m ³ /h, wyw.- 570m ³ /h
9	Chłodzenie	Klimakonwektor ścienny, Q _{CH} =3,74 kW
10	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
12	Instalacja gazów medycznych:	Nie
13	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
14	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
15	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
16	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.

17	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1 szt.
18	Instalacja RTV:	-
19	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
20	Instalacja przyzywowa:	-
21	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, lustro na ścianie, parawan, drabinka, 2 x rowerek, bieżnia, lampa bakteriobójcza, 2 x szafa.
22	Aparatura medyczna:	Stół do masażu, taboret do stołu do masażu.

1.13. POKÓJ ODDZIAŁOWEJ:

powierzchnia użytkowa pom. 12,5 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
		Wokół umywalk płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/900
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 420m ³ /h, wyw.- 420m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 1szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1 szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-

20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, biurko, fotel do biurka, 2 x krzesło, zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero.
21	Aparatura medyczna:	-

1.14. KIEROWNIK ODDZIAŁU:

powierzchnia użytkowa pom. 13,2 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV EI60, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/1000
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 445m ³ /h, wyw.- 445m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 4szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, biurko, fotel do biurka, 2 x krzesło, zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero, telewizor, 4 x fotel, stolik okolicznościowy, 2 x regał biurowy.
21	Aparatura medyczna:	-

1.15. SEKRETARIAT:

powierzchnia użytkowa pom. 12,5 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
		Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, EI60, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.- 420m ³ /h, wyw.- 420m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, biurko, fotel do biurka, 2 x krzesło, zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, 4 x regał biurowy, szafka na odzież wierzchnią.
21	Aparatura medyczna:	-

1.16. WC PACJENTÓW:

powierzchnia użytkowa pom. 6,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.

4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, EI60, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Natrysk podłogowy.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/800
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, WC, brodzik dla niepełnosprawnych
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, WC, brodzik dla niepełnosprawnych
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 2szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Miska ustępowa, umywalka, prysznic, wieszak na ręczniki, poręcze dla niepełnosprawnych, krzesło pod prysznic, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, pojemnik na papier toaletowy, kosz na śmieci, lustro nad umywalką, lampa bakteriobójcza.
21	Aparatura medyczna:	-

1.17. WC MĘSKIE:

powierzchnia użytkowa pom. 1,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, EI60, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– tranfer, wyw.- 30m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 WC

10	Instalacje ciepłej wody:	Nie
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 2szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, kosz na śmieci pojemność 15l.
21	Aparatura medyczna:	-

1.18. UMYWALNIA MĘSKA:

powierzchnia użytkowa pom. 4,7 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Osłony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik: Purmo H20/900/600
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.–transfer, wyw-35m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-

17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lustro nad umywalką.
21	Aparatura medyczna:	-

1.19. PRYSZNIC MĘSKI:

powierzchnia użytkowa pom. 1,6 m2

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik: Purmo H20/550/900
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer , wyw.- 50m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 prysznic
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 2szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Prysznic, wieszak na ręczniki.
21	Aparatura medyczna:	-

1.20. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

powierzchnia użytkowa pom. 2,8 m2

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 250 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	-
7	Ogrzewanie:	Tak, 16°C
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 30m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 zlew gospodarczy, 1 zawór czerpalny, 1 kratka ściekowa DN50
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 zlew gospodarczy
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Zlew gospodarczy, złączka węża, wózek do sprzątania.
21	Aparatura medyczna:	-

1.21. PRYSZNIC DAMSKI

powierzchnia użytkowa pom. 1,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Osłony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 50m ³ /h

9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 prysznic
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 2szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Prysznic, wieszak na ręczniki.
21	Aparatura medyczna:	-

1.22. WC DAMSKIE

powierzchnia użytkowa pom. 1,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 25m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Nie
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-

16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 2szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, kosz na śmieci pojemność 15l.
21	Aparatura medyczna:	-

1.23. UMYWALNIA DAMSKA

powierzchnia użytkowa pom. 4,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik : Purmo H20/900/600
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 30m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Nie
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lustro nad umywalką.
21	Aparatura medyczna:	-

1.24. BRUDOWNIK

powierzchnia użytkowa pom. 4,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	-
7	Ogrzewanie:	Tak, 20°C, 1 grzejnik : Purmo H20/550/600
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 50m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 3 zlewozmywaki, zawór czerpalny, kratka ściekowa DN50
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 3 zlewozmywaki
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo natynkowe trójfazowe IP44 n/t 400V/16A 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Zlew gospodarczy, złączka węża, 2 x macerator, lampa bakterioobójcza.
21	Aparatura medyczna:	-

1.25. ŚLUZA

powierzchnia użytkowa pom. 2,2 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 250 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.

7	Ogrzewanie:	temp. wynikowa
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw. – transfer, wyw. - transfer
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 1szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna dostropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci.
21	Aparatura medyczna:	-

1.26. ŁAZIENKA

powierzchnia użytkowa pom. 4,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Poręcz dla niepełnosprawnych
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik : Purmo H20/550/800
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt

14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, prysznic, wieszak ścienny.
21	Aparatura medyczna:	-

1.27. MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ

powierzchnia użytkowa pom. 3,8 m2

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 250 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 16°C,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 30m³/h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, zawór czerpalny, kratka ściekowa DN50
10	Instalacje ciepłej wody:	Nie
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Nie
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt Czujnik ruchu i obecności sufitowy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 2szt. Wskaźnik zadziałania czujki 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-

20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Złączka węża, lampa bakteriobójcza, pojemnik na brudną bieliznę, wózek na brudną bieliznę, wózek do transportu pojemników.
21	Aparatura medyczna:	-

1.28. SALA CHORYCH

powierzchnia użytkowa pom. 16,5 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrąglenia - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępach 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 3 grzejniki : Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.- 620m ³ /h, wyw.- 545m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	2 przyłącza gazów medycznych: O ₂ , VAC
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt Oprawa ścienna LED 22W, 1700lm, 4000K, dyfuzor opalowy 1 szt. Łącznik podwójny 1szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 2szt. Przycisk przywoławczy kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lampa bakteriobójcza, stolik, 2 x krzesło, telewizor.

21	Aparatura medyczna:	2 x łóżko, 2 x szafka przyłóżkowa, 2 x panel nadłóżkowy, 2 x materac.
----	---------------------	---

1.29. DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA

powierzchnia użytkowa pom.

13,7 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Nad blatami roboczymi płytki ceramiczne od wysokości 85 cm do 145 cm według rysunków szczegółowych. Kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Tak, 24°C, 1 grzejnik : Purmo H20/550/1100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 460m ³ /h, wyw.- 460m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 51W, 5900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 4szt Łącznik podwójny 1szt. Przycisk sterujący DALI 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt. Panel do monitorowania opraw Awaryjnych 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 3szt. Punkt elektryczno-logiczny p/t (PEL) 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Monitor 7" videodomofonu np. prod. Elfon 1szt. Stanowisko do podglądu kamer CCTV z Sali IT 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	Centralka z wyświetlaczem systemu przyzywowego np. art. 735000 prod. Schima
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka wraz z szafką pod, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, chłodziarka, 1 x blat roboczy kuchenny z szafką pod i nad blatem, telefon stacjonarny, biurko, fotel do biurka, kanapa zmywalna, stolik okolicznościowy, telewizor, szafka na odzież wierzchnią, zestaw komputerowy, niszczarka do dokumentów i płyt CD, drukarka, telefon, fax, ksero.
21	Aparatura medyczna:	-

1.30. SALA CHORYCH

powierzchnia użytkowa pom. 17,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektowa wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Ostony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 3 grzejników: Purmo H20/550/800,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 620m ³ /h, wyw.- 545m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka
11	Instalacja gazów medycznych:	2 przyłącza gazów medycznych: O ₂ , VAC
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt Oprawa ścienna LED 22W, 1700lm, 4000K, dyfuzor opalowy 1 szt. Łącznik podwójny 1szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 2szt. Przycisk przywoławczy kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lampa bakteriobójcza, stolik, 2 x krzesło, telewizor.
21	Aparatura medyczna:	2 x łóżko, 2 x szafka przyłóżkowa, 2 x panel nadłóżkowy, 2 x materac.

1.31. ŁAZIENKA

powierzchnia użytkowa pom. 4,0 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.

2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Poręcz dla niepełnosprawnych
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C., 1 grzejnik: Purmo drabinka łazienkowa H1130/100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, prysznic, wieszak ścienny.
21	Aparatura medyczna:	-

1.32. ŁAZIENKA

powierzchnia użytkowa pom.

4,2 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Poręcz dla niepełnosprawnych

7	Ogrzewanie:	Temp +24°C., 1 grzejnik: Purmo H220/550/600
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, prysznic, wieszak ścienny.
21	Aparatura medyczna:	-

1.33. SALA CHORYCH

powierzchnia użytkowa pom. 18,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Wokół umywalki płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C, 2 grzejników: Purmo H20/550/1100,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 620m ³ /h, wyw.- 545m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka,
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka,

11	Instalacja gazów medycznych:	2 przyłącza gazów medycznych: O ₂ , VAC
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt Oprawa naścienna LED 22W, 1700lm, 4000K, dyfuzor opalowy 1 szt. Łącznik podwójny 1szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 2szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lampa bakteriobójcza, stolik, 2 x krzesło, telewizor.
21	Aparatura medyczna:	2 x łóżko, 2 x szafka przyłóżkowa, 2 x panel nadłóżkowy, 2 x materac.

1.34. SALA CHORYCH

powierzchnia użytkowa pom.

18,1 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y. Wokół umywalk płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 2 grzejników: Purmo H20/550/1100,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.- 620m ³ /h, wyw.- 545m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka,
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka,
11	Instalacja gazów medycznych:	2 przyłącza gazów medycznych: O ₂ , VAC
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy

13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt Oprawa ścienna LED 22W, 1700lm, 4000K, dyfuzor opalowy 1 szt. Łącznik podwójny 1szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt. Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 2szt. Przycisk przywoławczy kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lampa bakteriobójcza, stół, 2 x krzesło, telewizor.
21	Aparatura medyczna:	2 x łóżko, 2 x szafka przyłóżkowa, 2 x panel nadłóżkowy, 2 x materac.

1.35. ŁAZIENKA

powierzchnia użytkowa pom. 4,0 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047. Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Poręcz dla niepełnosprawnych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C., 1 grzejnik: Purmo H220/550/600
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.

16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, prysznic, wieszak ścienny.
21	Aparatura medyczna:	-

1.36. ŁAZIENKA

powierzchnia użytkowa pom. 3,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	Płytki ceramiczne - kolor szary 7047. Płytki do pełnej wysokości.
4	Sufit:	Sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60 x 60 cm gr. 15 mm np. ECOPHON CLINIC A lub o równoważnych parametrach - kolor biały RAL 9003. Wysokość sufitu - 300 cm.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych. Poręcz dla niepełnosprawnych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C., 1 grzejnik: Purmo drabinka łazienkowa H1130/100
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– transfer, wyw.- 75m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic, 1 WC
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka, 1 prysznic
11	Instalacja gazów medycznych:	Nie
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa dostropowa LED 20W, 1900 lm, 4000K dyfuzor opalowy. IP55. 2szt
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	-
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	-
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Przycisk przywoławczo-pociągowy np. art. 735100 prod. Shima 1szt. Przycisk przywoławczo kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, miska ustępowa, pojemnik na papier toaletowy, prysznic, wieszak ścienny.

21	Aparatura medyczna:	-
----	---------------------	---

1.37. SALA CHORYCH

powierzchnia użytkowa pom.

17,4 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT DARK GREY 0350 oraz GRANIT GREY 0404.
2	Cokół:	Obiektywna wykładzina PCV homogeniczna antyelektrostatyczna gr. 2 mm np. TARKETT IQ GRANIT lub o równoważnych parametrach - kolor szary GRANIT GREY 0404. Cokół wysokości 10 cm. Wyoblenie połączenia ściany i posadzki r=30mm.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N / zielony NCS 2050 - G50Y.
		Wokół umywalk płytki ceramiczne do wysokości 190 cm od poziomu posadzki - kolor biały RAL 9003.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi bezprzylgowe z laminatu np. THERMOD lub o równoważnych parametrach, ościeżnice aluminiowe obejmujące bez zaokrągleń - kolor jasny szary 7047.
6	Wykończenie specjalne:	Oslony na narożach wym. 75x75 mm ze stali nierdzewnej np. ACROVYN lub o równoważnych parametrach. Według rysunków szczegółowych.
		Taśma ochronna o szerokości 20 cm np. ACROVYN typu TP lub inna o równoważnych parametrach. Kolor jasny szary RAL 7047. Montaż na wysokości 35 cm i 60 cm (dolna krawędź) w odstępie 5 cm od siebie. Według rysunków szczegółowych.
7	Ogrzewanie:	Temp +24°C. 2 grzejników: Purmo H20/550/1000,
8	Wentylacja:	Wentylacja mechaniczna, naw.– 620m ³ /h, wyw.- 545m ³ /h
9	Instalacje wod-kan:	Tak, 1 umywalka,
10	Instalacje ciepłej wody:	Tak, 1 umywalka,
11	Instalacja gazów medycznych:	2 przyłącza gazów medycznych: O ₂ , VAC
12	Instalacja co:	Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana łączona przez system zaciskowy
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 2szt
		Oprawa ścienna LED 22W, 1700lm, 4000K, dyfuzor opalowy 1 szt. Łącznik podwójny 1szt. Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 2szt.
		Pojedyncze gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 p/t 230V/16A w ramce 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
17	Instalacja RTV:	Gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce 1szt.
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	Gniazdo manipulatora + manipulator przywoławczy np. art. 846285 + 8446006 prod. Shima 2szt.
		Przycisk przywoławczy kasujący np. art. 735070 prod. Shima 1szt.
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	Umywalka, lustro nad umywalką, pojemnik na mydło, pojemnik na płyn do dezynfekcji, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci pojemność 15l, lampa bakteriobójcza, stolik, 2 x krzesło, telewizor.
21	Aparatura medyczna:	2 x łóżko, 2 x szafka przyłóżkowa, 2 x panel nadłóżkowy, 2 x materac.

2.01. KLATKA SCHODOWA K8;

powierzchnia użytkowa pom.

28,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, EI60, kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, barierka stal nierdzewna.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt.
		Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt.
		Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt.
		Ręczny przycisk oddymiania np. RT 45 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

3.01. KLATKA SCHODOWA K8;

powierzchnia użytkowa pom.

28,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Płyty granitowe.
2	Cokół:	Płyty granitowe.
3	Ściana:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
4	Sufit:	Farba lateksowa, matowa, przeciwalergiczna, odporna na szorowanie. Kolor biały NCS S 0300-N.
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych EI60, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
		Stolarka okienna zewnętrzna z PCV, szklenie bezpieczne P2, EI60, kolor biały RAL 9003.
		Kłapa oddymiająca.

6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell, barierka stal nierdzewna. Poręcz dla niepełnosprawnych.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-
12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 35W, 4050 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 4szt Multisensorowy czujnik ruchu/poziomu oświetlenia DALi 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 1szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	-
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 1szt. Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 535X 1szt. Sygnalizator akustyczny pętlowy np. BX-SOL 1szt.. Centrala oddymiania grawitacyjnego 1szt. Ręczny przycisk oddymiania np. RT 45 1szt. Przycisk przewietrzania z kluczykiem 1szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	Kontroler drzwiowy systemu KD np. Orbit-2 1szt Czytnik zbliżeniowy w standardzie Mifare np. Sirius i30 1szt.
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-

2.01. WENTYLATOROWNIA;

powierzchnia użytkowa pom. 323,6 m²

WYKOŃCZENIE		
1	Posadzka:	Jastrych cementowy zbrojony siatką.
2	Cokół:	-
3	Ściana:	-
4	Sufit:	-
5	Stolarka:	Drzwi p.poż. z profili aluminiowych, przymykowe. Kolor biały RAL 9003.
6	Wykończenie specjalne:	Istniejące instalację obudować płytami Fermacell. Ocieplenie dachu wełną mineralną.
7	Ogrzewanie:	-
8	Wentylacja:	-
9	Instalacje wod-kan:	-
10	Instalacje ciepłej wody:	-
11	Instalacja gazów medycznych:	-

12	Instalacja co:	-
13	Instalacja oświetleniowa:	Oprawa nastropowa LED 31W, 5900 lm, 4000K dyfuzor akrylowy. IP55. 6szt Łącznik pojedynczy 1szt.
14	Instalacja oświetlenia awaryjnego:	Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką symetryczną do oświetlenia powierzchniowego 3W. 3szt. Oprawa awaryjna nastropowa LED z podświetlaną szybą piktogramu 1szt.
15	Instalacja gniazd wtykowych:	Pojedyncze gniazdo wtykowe p/t 230V/16A w ramce 1szt Gniazdo wtykowe 400V/16A n/t 1szt. Tablica wentylatorni 1szt.
16	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej:	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła np. CUBUS MTD 533X. 4szt. Moduł wejścia i wyjścia np. BX-OI3 2szt. Moduł przekaźnikowy np. BX-REL4 3szt. Zasilacz do klap pożarowych 24V/5A/2x17Ah 2szt.
17	Instalacja RTV:	-
18	Instalacja sieci słaboprądowych:	-
19	Instalacja przyzywowa:	-
20	Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia:	-
21	Aparatura medyczna:	-